

Obiekt: Liceum Ogólnokształcące nr I, ul. Poniatowskiego 9-11, 50-326 Wrocław

Zestawienie usług serwisowych

Centrale wentylacyjne wraz z wyciągami (bud.9, bud. 11)	2kpl
Wentylokonwektor (bud.9, lab.chem.)	2szt
Laboratorium chemiczne (układ wentylacyjny, szafa metalowa na chemikalia, dygestorium)	

Wykaz czynności serwisowych	Częstość wykonania usl.
1 Sprawdzenie silników i reg. zabezpieczeń -pomiar prądu pobieranego przez silniki -sprawdzenie induktorem stanu izolacji silnika -ustawienie prądu termicznego na podstawie pomiarów -kontrola zużycia i naciągu pasków klinowych (ew. Wymiana) -kontrola stanu technicznego łożysk (konserwacja, smarowanie)	budynek główny (Poniatowskiego 11) 2 x rok: do 31 maja i do 30 listopada budynek biblioteki (Poniatowskiego 9) 1 x rok: do 31 maja
2 Sprawdzenie pracy układów sygnalizujących czystość filtrów -kontrola zanieczyszczenia filtrów -wymiana filtrów (w/g potrzeb)	
3 Sprawdzenie obw. czujników temperatury -sprawdzenie poprawności wskazań czujników (spr."czujności") -konserwacja i czyszczenie	
4 Kontrola pracy układów sterujących i przełączających w rozdz. RW -ocena poprawności działania układów przekaźnikowych i stycznikowych -ocena poprawności działania sterowników i układów czasowych	
5 Kontrola pracy siłowników -kontrola otwarcia siłownika -kontrola zamknięcia siłownika (sprężyna lub elektrycznie) -kontrola pracy siłowników po otrzymaniu sygnału pozycjonującego 0..10V	
6 Kontrola pracy układów regulacji, sterowania -sprawdzenie obwodów regulacji -sprawdzenie poprawności nastaw regulatorów -korekta nastaw do wymagań użytkownika	
7 Czyszczenie i kontrola szczelności -zewewnętrzne i wewnętrzne czyszczenie urządzeń (elementy automatyki, wymienniki, przepustnice) -kontrola szczelności i drożności przewodów -uzupełnienie ewentualnych nieszczelności -sprawdzenie przepustnic, klap p.poż	
8 Pomiar wydajności wentylacji i hałasu: bud. główny 2x, bud. biblioteki 1x - pomiary wydajności wentylacji mechanicznej - pomiary hałasu wentylacji mechanicznej	